

Attesthouder

Heruvent BV
Hoogveld 14
5431 NW Cuijk
T: +31 (0)485 212 564
E: info@vlakkelichtkoepel.nl
I: www.vlakkelichtkoepel.nl

Heruvent BV

daklichten van aluminium van het type Platdakraam ClearSky ten behoeve van lichttoetreding en voor opname in uitwendige scheidingsconstructies

Verklaring van SKG-IKOB

Dit attest is op basis van BRL 0105: 22-10-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

De prestaties van de daklichten en/of lichtstraten van bovengenoemd(e) type(s) in uitwendige scheidingsconstructies zijn beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.


Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

De bovengenoemde daklichten en/of lichtstraten een bijdrage leveren aan de prestaties van daarmee samengestelde uitwendige scheidingsconstructies zoals opgenomen in dit attest en de uitwendige scheidingsconstructies kunnen voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

- Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;
- De vervaardiging en montage van de daklichten en/of lichtstraten geschieden overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van daklichten en/of lichtstraten, noch op de samenstelling van en/of montage in uitwendige scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB



ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 19 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van de naam c.q. het logo van de attesthouder, tezamen met vermelding van het attestnummer. Een en ander zoals hieronder is aangegeven. Toepassingsindicaties kunnen vermeld zijn op de begeleidende documenten, op de projecttekeningen of op de identificatiezegel.

De identificatie kan uitgevoerd worden in de vorm van een witte zegel met zwarte opdruk en als volgt zijn opgezet:

LOGO attest- houder	Heruvent BV Attestnummer: SKGIKOB.012199
---------------------------	---

PRESTATIES IN DE TOEPASSING OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

Tabel 1

Bouwbesluit						
Afd.	Art.	Lid	Omschrijving	Bepalingsmethode	Grenswaarde	Prestatie
2.1	2.2 2.3 2.4	2 1, 2	Algemene sterkte van de bouwconstructie	EN 1999-1-1, EN 1993-1-1, EN 1990, NEN 2608	Uiterste grenstoestand niet overschreden	Geschikt voor de toepassing (situatie en hoogte gebouw) Zie paragraaf 2.1.1
2.9	2.67 2.68 2.70 2.71	5	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	NEN-EN 13501-1	Klasse A1, A2, B, C, D	Tenminste klasse D
				NEN-EN 13501-1	Rookklasse s1 of s2	Tenminste klasse s2
				NEN 6063	Niet brandgevaarlijk	Niet brandgevaarlijk
2.10	2.84	1-6	Beperking van uitbreiding van brand	NEN 6069	WBDBO ≥ 30 minuten	Niet bepaald
2.11	2.94		Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	NEN 6069	WBDBO ≥ 20 minuten	Niet bepaald
3.12	2.107	4	Vluchtroute	NEN 6090	Geen	Niet bepaald
2.15	2.130		Inbraakwerendheid, nieuwbouw	NEN 5096	Weerstandsklasse 2	Tenminste inbraakwerendheidsklasse 2 (zie specifiek KOMO attest SKG.1338.6016) De producten beschikken over de genoemde prestatie indien ze vervaardigd zijn overeenkomstig de technische specificaties uit het specifieke KOMO attest
3.1	3.2 3.3 3.4		Bescherming van geluid van buiten, nieuwbouw	NEN 5077 of volgens NEN-EN 1873 (daklicht) / EN-ISO 140-3 (lichtstraat)	Geluidsisolatiewaarde ≥ 20 dB	34dB
3.5	3.21 3.22	1 1-2	Wering van vocht	EN 1873 (daklicht) of EN 14963 (lichtstraat) bij toetsingsdruk conform NEN 2778	Waterdicht bij toetsingsdruk	Waterdicht voor het toepassingsgebied zoals vermeld in paragraaf 2.2.2. Waterdicht t/m 600 Pa
3.10	3.69	1	Bescherming tegen ratten en muizen	Meting	Geen onafsluitbare openingen > 0,01m	Geen onafsluitbare openingen > 0,01m
3.11	3.75		Daglicht	NEN 2057	Geen	Equivalentente daglichtoppervlakte zoals vermeld in paragraaf 2.2.4
5.1	5.3 5.4 5.5		Energiezuinigheid, nieuwbouw	NTA 8800 / volgens EN 1873 (daklicht) / EN 14963 (lichtstraat)	Warmtedoorgangs-coëfficiënt ≤ 1,65 W/m ² .K	U ≤ 1,2 W/m ² .K
				NEN 2686 / EN 12153 (daklicht) of EN 1026 (lichtstraat)	Luchtvolumestroom van het totaal aan gebieden en ruimten ≤ 0,2 m ³ /sec	Luchtverlies bij 10 Pa bedraagt 0,189 m ³ /h

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit attest en zonodig met SKG-IKOB.

De uitspraken in dit attest mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

